

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-УА.ПБ97.В.00558

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Индивидуальный предприниматель Паноян Армен Володяевич.  
Адрес: Россия, 352307, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, мт. Кирпильская, ул. Красная, д. 15А.  
ОГРНИП: 313774623300029. Телефон: +7 (964) 520-57-99, факс: +7 (495) 748-54-28  
E-mail: ap2362@bk.ru.

№ 0014715

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Новохарцызский машиностроительный завод».  
Адрес: Украина, 84333, Донецкая область, г. Харцызск, ул. Кононенко, д. 2.  
Телефон: +38 (06257) 4-45-21, Факс: +38 (06257) 4-45-21. E-mail: bagor2002@ukr.net.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».  
Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.  
Телефон: +7 (495) 617-29-33, Факс: +7 (495) 617-27-29. E-mail: agps-oc@mail.ru.  
рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Гидранты пожарные подземные, моделей: ГП Сталь - Стандарт, ГП Сталь - Экстра, ГП ВЧ - ЛЮКС, ГП ЭЛИТ, модификаций: с внутренним диаметром корпуса DN 100, 125, 150, высотой (Н) от 500 мм включительно, до 3500 мм включительно, с шагом через каждые 250 мм; выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 48 5451

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8481

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний».

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3003ТР-2016 от 15.11.2016 г. ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);  
Протокол сертификационных испытаний № 267-2016 от 30.11.2016 г. (ИИ СИСТП Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.), схема сертификации ЭС.

КОПИЯ ВЕРНА

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Техническое описание, паспорт.

Сажин А.

20



**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

01.12.2016

по

30.11.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

М.В. Алешков  
инициалы, фамилия

И.Ф. Житенко  
инициалы, фамилия